

Câmara Municipal de Pelotas
Documento Protocolado
Sob Nº 5538
Em 21/08/15
[assinatura]
responsável



Protocolo de Pelotas-21-Ago-2015-11:02-005598-1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 0616/2015-GPM

Pelotas, em 19 de agosto de 2015.

Exmo. Sr.
Ademar Fernandes de Ornel
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas- RS

*Ao Vereador
seguinte
cópia as
comissões*
[assinatura]

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta ao ofício legislativo nº 0313 (prot. nº 4779), referente ao pedido de informações formulado pelo Vereador Marcos Ferreira, o qual solicita informações referente a situação do funcionamento das casas de bombas do Município.

Segue apenso, esclarecimentos prestados pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP (uma página frente e verso).

Atenciosamente,

[assinatura]
Eduardo Leite
Prefeito Municipal

Temos a informar que a Drenagem de Pelotas através do Sanep hoje conta com oito (8) casa de bombas.

Localização:

1ª Casa de Bombas Simões Lopes:

Rua: Cel Tobias de Aguiar Nº 29 Junto ao STA Barbara. (1 Bomba funcionando Perfeitamente)

2ª Casa de Bombas Daquinhos:

Rua: Barão de Mauá com Bento Martins
(1 Bomba funcionando Perfeitamente)

3ª Casa de Bombas Ferraupilha.

Aterro ao lado STA. Barbara, frente Rodoviária.
Três Bombas (2 funcionando perfeitamente)
A Terceira está sendo feito o conserto da Tubulação.

4ª Casa de Bombas Bastilhes.

Aterro ao lado STA. Barbara, frente Madefer.
Duas Bombas (1 funcionando perfeitamente)
A Segunda está sendo feito o conserto da Tubulação.

5ª Casa de Bombas Pontal da Barra.

Rua: Nova Prata com 29 Valverde.

Uma Bomba (funcionando perfeitamente)

Projeto em andamento para colocação de mais uma Bomba.

6ª Base de Bomba. Olvebra.
Margem São Gonçalo próximo ponte de
passagem de Trem (ALL) sobre o canal.
Duas Bombas (1 funcionando perfeitamente.
A Segunda em processo de conserto.

7ª Base de Bombas h. este.
Margem São Gonçalo próximo Valeiro
Saldanha da Gama.
Quatro Bombas (3 funcionando perfeitamente.
A Quarta em processo de conserto.

8ª Base de Bombas Anglo.
Rua: Gomes Carneiro Nº 10 próximo a
Faculdade (UFPEL)
Quatro Bombas (2 funcionando perfeitamente
E duas em processo de conserto.

A DIRET, PARA CIÊNCIA.

EM 10/08/15

Jonas Neto Silveira
Superintendente Operacional
SANEP

Guilomar M. Gouveia
Chefe da CEP

Ciente. Transmissão ao
Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito,
para ciência das informações
prestadas pela CEP.

Em 18/08/15

Jacques A. G. Zeydams
Diretor - Presidente
SANEP