



CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

00088E6F40005D00279903D3C4016395

225/2020/SR

PROPOSIÇÃO

Senhor Presidente,
Senhores(as) Parlamentares:

EMENTA: Propõe, em regime de urgência, o envio de expediente ao **SANEP**, solicitando o pedido de providências para que seja realizado o serviço de substituição de bomba de água na Estação de Tratamento de Água Sinotti, direcionada à Vila Princesa.

O Vereador que esta subscreve propõe que, em regime de urgência, após ouvido o plenário e cumpridos os trâmites regimentais deste Poder Legislativo, seja enviado expediente ao SANEP, solicitando o pedido de providências para que seja realizado o serviço de substituição de bomba de água na Estação de Tratamento de Água Sinotti, direcionada à Vila Princesa.

JUSTIFICATIVA

Moradores da localidade denunciam que a pressão da bomba 250mm da Vila Princesa não é suficiente para encher as caixas de água dos moradores do bairro. O motor deve ser substituído, pois a adutora é 250mm e tem capacidade para motor mais potente.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2020.

Vereador Salvador Ribeiro
Líder da Bancada do Cidadania
Câmara Municipal de Pelotas

resp.salvador@camarapel.rs.gov.br