



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DA PREFEITA**

Ofício n.º 026/2021 DAO

Pelotas, 3 de fevereiro de 2021.

Exmo. Sr.
Cristiano Silva
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas-RS

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta referente ao pedido de informação formulado pelo Vereador Sidnei Fagundes, o qual requer informações sobre quais os contratos estão em vigores referentes a construção do ETA (prot. Câmara 0193/2021).

Segue apenso, esclarecimentos prestados pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP (02 fls.)

Atenciosamente,


Idemar Barz
Prefeito em exercício

Of. nº: 34/2021

Ilustríssimo Secretário,

Em resposta ao Pedido de Informações n.º 000013/2021, do Vereador Sidnei Fagundes – Sid, protocolado sob nº 0193/2021, venho informar o seguinte:

1. Qual ou quais contratos estão em vigor referentes construção da ETA São Gonçalo e colocação das tubulações para a transposição de água para o abastecimento de água na área urbana?

A implementação da Estação de Tratamento de Água – ETA São Gonçalo envolve mais do que a construção da sua planta de operações, envolve trabalho técnico-social permanente e serviços específicos assumidos pelo SANEP na revisão de projeto, face às inconsistências do projeto original. Assim sendo, estão em vigor os contratos: de construção da ETA, com o Consórcio Enfil/Ônix; de execução das ações do Projeto de Desenvolvimento Sócio Territorial com a empresa Acordar Treinamentos LTDA; de execução de serviços pelo método não destrutivo (MND) com perfuração direcional (HDD) para instalação de tubos PEAD, para passagem sob o Arroio Moreira da adutora de água tratada proveniente da ETA São Gonçalo, firmado com a empresa DrillingCompany EIRELI; de elaboração de projeto de PPCI da área de captação da ETA São Gonçalo, com a empresa Extinlapa.

2. Qual a previsão de conclusão das obras e disponibilização da água tratada por esta ETA a nossa população?

A previsão de término das obras e início da operação da ETA São Gonçalo é para o primeiro semestre de 2022.

GABINETE DA DIRETORA – PRESIDENTE

Em, 28 de janeiro de 2021


3. Quais os bairros da cidade serão inicialmente beneficiados com a disponibilidade, com a distribuição da água, desta referida ETA?

A ETA São Gonçalo vai melhorar o sistema de abastecimento de água da cidade de Pelotas como um todo, garantindo regularidade de pressão na rede, ou seja, o benefício será sentido por todos os pelotenses.

O nosso sistema hidráulico é integrado, por isto não tem como definir bairros mais ou menos assistidos. A adutora da ETA São Gonçalo chega ao R1 (Praça Piratinino de Almeida) e R4 (Clube Brilhante), mas não é só a área por eles abastecida que será beneficiada, pois a água entra no sistema que liga a outros reservatórios e ainda alivia pontos que hoje estão sobrecarregados, como por exemplo o Fragata.

Assim, espero ter atendido ao questionamento, colocando o serviço desta autarquia à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Michele Alsina
Diretora-Presidente do SANEP

Ilmo. Sr.

Fábio Machado

Secretário de Governo do município de Pelotas-RS

Nesta.